



CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO No 51CT4883

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO III – **MODULO B** DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:

*ON THE BASIS OF OUR VERIFICATIONS CARRIED OUT ACCORDING TO ANNEX III – **MODULE B** OF THE REGULATION (EU) 2016/426 WE HEREBY DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCTS:*

CALDAIE MURALI / WALL MOUNTED BOILERS

TIPO / TYPE **18815**

FABBRICANTE / MANUFACTURER

NOME / NAME **FONDITAL SPA**
INDIRIZZO / ADDRESS **VIA CERRETO 40
25079 VOBARNO BS – IT - ITALY**

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUDDETTO

MEET THE REQUIREMENTS OF THE AFOREMENTIONED REGULATION

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO È RILASCIATO DA IMQ IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO PER IL REGOLAMENTO (UE) 2016/426. IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*THIS EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IS ISSUED BY IMQ AS NOTIFIED BODY FOR THE REGULATION (EU) 2016/426 IDENTIFICATION NUMBER OF IMQ S.P.A. AS NOTIFIED BODY IS: **0051***

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE SU I PRODOTTI A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO III (MODULO C2 O D O E O F) DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426.

THIS EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ALLOWS THE CE MARKING ON THE PRODUCTS IF ONE OF THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES INDICATED IN ANNEX III (MODULES C2 OR D OR E OR F) OF REGULATION (EU) 2016/426, IS SATISFIED.

QUESTO DOCUMENTO COMPRENDE 2 ALLEGATI

THIS DOCUMENT INCLUDES 2 ANNEXES

PRIMA EMISSIONE: 2018 / 06 / 04
FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE: 2020 / 01 / 13
CURRENT ISSUE

EMISSIONE PRECEDENTE: 2018 / 06 / 04
PREVIOUS ISSUE

DATA DI SCADENZA: 2028 / 06 / 03
EXPIRING DATE

B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT
CERTIFICATION MANAGER

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato.

This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.



PRD N° 005 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO No. 51CT4884

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO III – **MODULO B** – DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE SI DICHIARA CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N.813/2013 DEL 2 AGOSTO 2013, I SEGUENTI PRODOTTI:

*ON THE BASIS OF OUR VERIFICATIONS CARRIED OUT ACCORDING TO ANNEX III – **MODULE B** – OF THE COUNCIL DIRECTIVE 92/42/EEC HEREBY DECLARES THAT, ACCORDING TO ARTICLE 4 OF COMMISSION REGULATION (EU) NO. 813/2013 OF 2 AUGUST 2013, THE PRODUCTS DESCRIBED BELOW:*

CALDAIE MURALI DR / WALL MOUNTED BOILERS DR

TIPO / TYPE 18815

[FABBRICANTE] / [MANUFACTURER]

NOME / NAME **FONDITAL SPA.**
INDIRIZZO / ADDRESS **VIA CERRETO 40**
25079 VOBARNO BS – IT - ITALY

HANNO OTTENUTO I VALORI DI RENDIMENTO ALLA POTENZA NOMINALE ED A CARICO PARZIALE RIPORTATI NELL'ALLEGATO

HAVE ACHIEVED THE FULL AND PART LOAD EFFICIENCIES STATED IN THE ANNEX

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO È RILASCIATO DA IMQ IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 92/42/CEE. IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*THIS EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IS ISSUED BY IMQ AS NOTIFIED BODY FOR THE DIRECTIVE 92/42/EEC IDENTIFICATION NUMBER OF IMQ S.P.A. AS NOTIFIED BODY IS: **0051***

L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE È CONSENTITA A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI CONFORMITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE E CHE SIANO SODDISFATTI TUTTI I REQUISITI PERTINENTI DEL REGOLAMENTO (UE) 813/2013 DELLA COMMISSIONE RECANTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/125/CE

THE AFFIXING OF CE MARKING IS ALLOWED PROVIDED THAT IS FULFILLED ONE OF THE PROCEDURES OF CONFORMITY OF ANNEX IV OF DIRECTIVE 92/42/EEC AND HAS FULFILLED ALL THE RELEVANT REQUIREMENTS OF THE COMMISSION REGULATION (EU) NO 813/2013 IMPLEMENTING DIRECTIVE 2009/125/EC

QUESTO DOCUMENTO È COMPOSTO COMPRENDE 2 ALLEGATI
THIS DOCUMENT INCLUDES 2 ANNEXES

PRIMA EMISSIONE: 2018 / 06 / 04
FIRST ISSUE
EMISSIONE CORRENTE: 2020 / 01 / 13
CURRENT ISSUE
EMISSIONE PRECEDENTE: 2018 / 06 / 04
PREVIOUS ISSUE
DATA DI SCADENZA:
EXPIRING DATE


B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT
CERTIFICATION SECTOR - MANAGER

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato.
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.



PRD N° 005 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



fondital

BE INNOVATIVE ●●○

PIN		51CT4883 - 51CT4884								Issued on	18/01/2018
TYPE		18815								Updated on	Rev.1 29/10/2019
TRADE MARK		Fondital								Replaces	18/01/2018
Model	Nominal heat input	Minimum heat input	Nominal heat output	Minimum heat output	Heat output at part load (30%)	Efficiency at Qn		Efficiency at 0,3Qn		Hot-water production	Type of boiler
	kW	kW	kW	kW		Hi %	Hs %	Hi %	Hs %		
Itaca CH KR 35	34,7	4,0	33,6	3,8	11,3	96,8	87,2	108,9	98,1	---	condensing (*)
Itaca CH KR 45	40,0	4,0	38,5	3,8	13,0	97,1	87,5	108,2	97,5	---	condensing (*)
Itaca CH KR 50	47,5	6,0	45,8	5,8	15,6	96,3	86,8	109,5	98,6	---	condensing (*)
Itaca CH KR 60	60,0	6,0	58,3	5,8	19,5	97,1	87,5	108,6	97,8	---	condensing (*)
Itaca CH KR 70	69,0	9,0	66,8	8,5	22,4	96,8	87,2	108,0	97,3	---	condensing (*)
Itaca CH KR 85	81,0	9,0	78,5	8,5	26,4	96,9	87,3	108,5	97,7	---	condensing (*)
Itaca CH KR 99	98,0	11,5	95,2	11,1	32,2	97,2	87,6	109,4	98,6	---	condensing (*)
Itaca CH KR 115	115,0	11,5	112,0	11,1	37,7	97,4	87,7	109,2	98,4	---	condensing (*)
Itaca CH KR 120	115,0	11,5	112,0	11,1	37,7	97,4	87,7	109,2	98,4	---	condensing (*)
Itaca CH KR 135	130,0	22,5	126,4	20,8	42,3	97,2	87,6	108,4	97,7	---	condensing (*)
Itaca CH KR 150	140,0	22,5	136,3	21,6	45,5	97,3	87,7	108,4	97,7	---	condensing (*)
Genesis WM 45	40,0	4,0	38,5	3,8	13,0	97,1	87,5	108,2	97,5	---	condensing (**)
Genesis WM 60	60,0	6,0	58,3	5,8	19,5	97,1	87,5	108,6	97,8	---	condensing (**)
Genesis WM 85	81,0	9,0	78,5	8,5	26,4	96,9	87,3	108,5	97,7	---	condensing (**)
Genesis WM 120	115,0	11,5	112,0	11,1	37,7	97,4	87,7	109,2	98,4	---	condensing (**)
Genesis WM 150	140,0	22,5	136,3	21,6	45,5	97,3	87,7	108,4	97,7	---	condensing (**)

Valeria

(*) 29/10/2019 aggiornamento dati
(**) 29/10/2019 nuovi modelli introdotti



IMQ Confirmation

Stamp _____ Date _____

PIN		51CT4883 - 51CT4884								Issued on	18/01/2018
TYPE		18815								Updated on	Rev.1 29/10/2019
TRADE MARK		Nova Florida								Replaces	18/01/2018
Model	Nominal heat input	Minimum heat input	Nominal heat output	Minimum heat output	Heat output at part load (30%)	Efficiency at Qn		Efficiency at 0,3Qn		Hot-water production	Type of boiler
	kW	kW	kW	kW	kW	Hi %	Hs %	Hi %	Hs %		
Orion CH KR 35	34,7	4,0	33,6	3,8	11,3	96,8	87,2	108,9	98,1	---	condensing
Orion CH KR 45	40,0	4,0	38,5	3,8	13,0	97,1	87,5	108,2	97,5	---	condensing
Orion CH KR 50	47,5	6,0	45,8	5,8	15,6	96,3	86,8	109,5	98,6	---	condensing (*)
Orion CH KR 60	60,0	6,0	58,3	5,8	19,5	97,1	87,5	108,6	97,8	---	condensing (*)
Orion CH KR 70	69,0	9,0	66,8	8,5	22,4	96,8	87,2	108,0	97,3	---	condensing (*)
Orion CH KR 85	81,0	9,0	78,5	8,5	26,4	96,9	87,3	108,5	97,7	---	condensing (*)
Orion CH KR 99	98,0	11,5	95,2	11,1	32,2	97,2	87,6	109,4	98,6	---	condensing (*)
Orion CH KR 115	115,0	11,5	112,0	11,1	37,7	97,4	87,7	109,2	98,4	---	condensing (*)
Orion CH KR 120	115,0	11,5	112,0	11,1	37,7	97,4	87,7	109,2	98,4	---	condensing (*)
Orion CH KR 135	130,0	22,5	126,4	20,8	42,3	97,2	87,6	108,4	97,7	---	condensing (*)
Orion CH KR 150	140,0	22,5	136,3	21,6	45,5	97,3	87,7	108,4	97,7	---	condensing (*)

Valeria Niboli



(*) 29/10/2019 Aggiornamento dati


IMQ Confirmation

Stamp _____ Date _____